

更新機器表

機器番号	機器名称	機 器 仕 様	電 源		台数	設置場所	備 考
			φ	V			
GHP2	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 リニューアル機 ビル用マルチ 相当馬力 8馬力相当 冷房能力 22.4kW 暖房能力 25.0kW 消費電力 冷房:0.378kW 暖房:0.466kW ガス消費量 冷房:19.1kW 暖房:18.6kW 冷媒 R410A 外形寸法 1400W*880D*2077H 質量 550kg 運転音 PWL71dB 防振架台	3	200	1	屋上	
GHP2-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.5kW 消費電力 冷房 0.154kW 暖房 0.148kW 外形寸法 1400W*800D*245H 運転音 PWL66dB 質量 47kg ドレンアップメカ:標準装備	1	200	2	2階大講義室 203	
	リモコン				2		

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人 下関市立大学

工 事 名	下関市立大学B講義棟大教室サブ空調設備改修工事
図 名	機器表 (GHP-2)
縮 尺	NS